



Универсальный номер сигнала: 0015250

Юрисдикция сигнала: ЖКХ (водоснабжение, содержание общедомового имущества, некачественные услуги и т.д.)

Территориальная принадлежность: Печора

Содержание: Здравствуйте. Мы ранее уже обращались к Вам за помощью в устранении нашей проблемы, но ситуация только усугубляется. УК ТСК в г. Печора, не принимает никаких кардинальных действий для решения вопроса, крыша как текла, так и течёт, грибок на стенах разрастается. Угроза повторения затопления и возникновения пожара в квартирах 5 этажа сохраняется. Что уже и происходило неоднократно, замыкание проводки. Если ситуация не изменится, то может произойти беда.

Дата публикации ответа: 30 марта 2021 г.

Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Печора

Ответ ОВ и МС:

По информации от управляющей организации по вопросу течи кровли сообщаем следующее, кровля на вышеуказанном многоквартирном жилом доме, не имеет технического чердачного помещения и поэтому является теплой. Управляющая организация проводит работы по расчистке кровли от снега по мере необходимости, последняя расчистка была 20.03.2021 года. Также по этой кровле запланирован текущий ремонт на весенне летний период. Кровле по вышеуказанному адресу необходим капитальный ремонт и реконструкция её в шатровую. Данное решение должно быть принято на общем собрании собственников о переносе сроков по капитальному ремонту на более ранний срок, чем запланирован.