



**Универсальный номер сигнала:** 0009863

**Классификация сигнала:** ЖКХ (водоснабжение, содержание общедомового имущества, некачественные услуги и т.д.)

**Территориальная принадлежность:** Сосногорск

**Содержание:** В Сосногорске на Лермонтова, 2 в кв. 58 до сих пор нет отопления. Слесари спускают воду, но через два часа батареи опять холодные. Звонки в УК не приносят результата. Что делать?

**Дата публикации ответа:** 14 октября 2019 г.

**Органы ИВ и МС:** Администрация МОМР Сосногорск

**Ответ ОВ и МС:**

В данном доме организовано ТСЖ «Надежда».

В соответствии с информацией предоставленной председателем, после подачи теплоносителя 05.09.2019 г., возникла необходимость устранения воздушных пробок в системе отопления. После выполненных работ 24.09.2019 г., теплоснабжение в квартирах было восстановлено.