



Универсальный номер сигнала: 0015280

Классификация сигнала: ЖКХ (водоснабжение, содержание общедомового имущества, некачественные услуги и т.д.)

Территориальная принадлежность: с. Шошка

Содержание: Добрый день. В с. Шошка, м. Шурганово, с февраля 2021 г. отсутствует холодное водоснабжение. Одновременно с обеспечением водой населения с. Шошка идет коммерческий забор воды ООО "Артезианский источник". При коммерческом заборе воды, происходит отключение водоснабжения в м. Шурганово, что приводит в замерзанию воды в трубах. Прошу, разобраться в данном вопросе и установить приоритетным направлением обеспечения водой населения.

Дата публикации ответа: 02 апреля 2021 г.

Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Сыктывдинский

Ответ ОВ и МС:

Уважаемая Ирина Ивановна!

Из информации, представленной ООО "Сыктывдинская тепловая компания" следует, что замерзание трубопровода на частные жилые дома в с. Шошка связано с выполненной не по требованиям СНиП прокладки трубопроводов, а именно, не соблюден уровень залегания трубопроводов (согласно СНиП 2.04.02-84, трубопровод должен залегать на глубине не менее 2,5 метров). Возможно промерзание произошло в связи с тем, что трубопровод был смонтирован потребителями самостоятельно, собственными силами.

Жалоб от жителей с. Шошка на аварийные отключения водоснабжения не поступали.