



Универсальный номер сигнала: 0015068

Классификация сигнала: Безопасность и правопорядок

Территориальная принадлежность: пгт. Ярега

Содержание: С 10.02.2021 и по сегодняшний день 17.02.2021 в розетках 180 вольт, не работают некоторые электроприборы, ооо движение отказывается отремонтировать При выключенном полностью щитке 202 Вольта всего

Дата публикации ответа: 20 февраля 2021 г.

Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Ухта

Ответ ОВ и МС:

На Ваше обращение на Горячую линию Активного региона Республики Коми сообщаем:

Ваше обращение было направлено в управляющую организацию ООО «Движение» по настоящее время ответ не получен.

По устной информации управляющей организации ООО «Движение» проблемы с электроснабжением испытывают все жильцы МКД, так как на вводе сетей электроснабжения в МКД напряжение не соответствует нормативу. Управляющей организацией направлено письмо в ресурсоснабжающую организацию для проведения совместного обследования внутренних и наружных сетей электроснабжения и выявления причин низкого напряжения в сети с их последующим устранением.

Дополнительно информируем, для проведения проверки юридического лица в части предоставления коммунальной услуги по электроснабжению ненадлежащего качества, Вам необходимо письменно либо электронно с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации обратиться в адрес Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г. Ухте и Троицко-Печорскому району, по адресу: г.Ухта, ул. Дзержинского, д. 4 (время работы: пн-чт 8:45-17:15, перерыв 13:00-14:00; пт 8:45-15:45, перерыв 13:00-14:00).