



Фотографии:

Универсальный номер сигнала: 0014138

Классификация сигнала: Соц.объекты (аварийность и их отсутствие)

Территориальная принадлежность: Сосногорск

Содержание: Я, М.С. Спиричева, являюсь получателем социальных услуг в территориальном центре социального обслуживания населения г.Сосногорска, находящегося по адресу: г.Сосногорск, ул.Оплеснина, д.20. Всегда с удовольствием посещаю занятия по адаптивной физкультуре. Но в последнее время находиться в помещении центра невозможно из-за сильного запаха канализации, который создаёт невыносимую обстановку не только для занятий, но и вообще для нахождения в помещении. Запах настолько сильный, что вызывает приступы тошноты. Не спасают даже открытые окна и наличие ароматизаторов, которые работники центра приносят из дома, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию. А ведь сюда обращаются за помощью инвалиды, дети-инвалиды! Со слов сотрудников Центра «война» с представителями жилищной компании «Лидер С» длится уже давно, но безрезультатно. Хочется обратиться к чиновникам, которые могут повлиять на решение данной проблемы: когда вы будете думать о людях! Ведь центр-это социально-значимый объект! Прошу решить проблему и устранить этот ужасный запах, так как он очень вреден для здоровья посетителей центра и для работников!!!!!!!!!!

Дата публикации ответа: 09 октября 2020 г.

Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Сосногорск

Ответ ОВ и МС:

Добрый день!

С целью решения проблемы по устранению запаха канализации в помещениях Центра социальной защиты населения по адресу г. Сосногорск, ул. Оплеснина, д.20, причиной которого явилось ненадлежащее техническое состояние участка внутридомовой инженерной системы водоотведения и трубы канализационного выпуска в канализационный колодец, Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" (далее - Управление), в рамках полномочия принималась все возможные меры В адрес ОАО «Водоканал» (г. Сосногорск) и ООО ЖК «Лидер», являющегося управляющей организацией по договору управления многоквартирным жилым домом по адресу: г. Сосногорск, ул. Оплеснина, д. 20, неоднократно направлялись требования (№ 4559 от 21.08.2020 г., № 5036 от 18.09.2020 г № 5129 от 28.09.2020 г.. № 5341 от 05.10.2020 г.) о незамедлительном выполнении работ по ремонту участка трубы канализационного выпуска, устранению утечки сточных вод, дезинфекции поверхностей в помещениях. Ход работ контролировался специалистами Управления.

В результате силами ОАО «Водоканал» (г. Сосногорск) 28.09.2020 г. были выполнены работы по замене 3-х метров участка трубы канализационного выпуска от стены многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Оплеснина до канализационного колодца.

Управляющей организацией ООО ЖК «Лидер» по состоянию на 05.10.2020 г. выполнены работы по замене участка внутридомовой инженерной системы водоотведения, очистке и дезинфекции поверхностей и помещений.

По информации сотрудников ГБУ Республики Коми Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» - в настоящее время запах сточных вод в помещениях Центра практически отсутствует.