



Универсальный номер сигнала: 0015289

Классификация сигнала: ЖКХ (водоснабжение, содержание общедомового имущества, некачественные услуги и т.д.)

Территориальная принадлежность: Печора

Содержание: Магазин "Скрепка" ул. Гагарина, дом 40. Магазин находится в подвальном помещении. Во дворе дома Гагарина дом 40 заполняются канализационные колодцы. Вода и продукты жизнедеятельности поступают в магазин. Печорский водоканал не реагирует. Просим принять меры.

Дата публикации ответа: 09 апреля 2021 г.

Органы ИВ и МС: Администрация МОМР Печора

Ответ ОВ и МС:

В ответ на Ваш сигнал сообщаем:

Заявки, поступающие с данного адреса в ресурсоснабжающую организацию МУП "Горводоканал" в связи с заполнением колодцев, обрабатываются своевременно. Данная ситуация образовалась с резким повышением температуры наружного воздуха, вследствие чего трасса переполнена талыми водами. Подтопление Вашего помещения происходит из расположенного в подвальном помещении санузла (унитаза). Согласно свода правил 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска. Технический подвал данного дома находится ниже уровня смотровых колодцев.

Соответственно, с учетом приведенных выше пунктов СНиП 2.04.04-85, свода правил 30.13330.2012 сантехнические приборы в данном техническом помещении должны быть подключены к отдельной системе водоотведения с устройством отдельного выпуска и установкой на нем запорного устройства. При этом наличие данного запорного устройства предусматривается на стадии проектирования. Рекомендуем, во избежание дальнейших подтоплений, привести санузел в соответствие.